# Tekniskt datablad

## Kabelstege LCIS 60, 3 m C30 FT

## Artikelnummer: 6209721

Kabelstege med sidhöjd 60 mm med svetsade C30 profilpinnar öppna uppåt. Inbockad sidogavel som förstärkning och som kantskydd. Fastsättning på konsolen sker med skarvbeslag typ LKS 40. Stegpinnens slitsmått är 16,5 mm, och den passande kabelhållaren är av typen BS-H....
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.

St Stål

FT varmförzinkad

### Huvuddata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6209721 |
| Typ | LCIS 620 3 FT |
| Beteckning 1 | Kabelstege |
| Beteckning 2 | perforerad och svetsad |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | 60x200x3000 |
| Färg | zink |
| Material | Stål |
| Yta | varmförzinkad |
| Ytstandard | DIN EN ISO 1461 |
| Minsta förpackningsenhet | 3 |
| Förpackningsenhet | Meter |
| Vikt | 283 kg |
| Viktenhet | kg/100 st |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 6,2733 kg CO2e / 1 Meter |

# Tekniskt datablad

## Kabelstege LCIS 60, 3 m C30 FT

## Artikelnummer: 6209721

### Mått




| | |
|---|---|
| Längd | 3 000 mm |
| Bredd | 200 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Mått B | 200 mm |
| Mellanrumsmått stegpinne | 17,00 |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Utförande stegpinnar | Hålad profil |
| Utförande sidogavel | flata profiler |
| Fastsättning stegpinnar | svetsad |
| Fastsättningstyp montage-system | Golv Tak Vägg |
| Brandsäker installation / funkti-onsgaranti | nej |
| Tvärsnitt | 80 cm² |
| Tvärsnitt | 8000 mm² |
| Rostfritt stål, betat | nej |
| Sidohålning | ja |
| Stegpinneavstånd | 300 mm |
| Utförande med brett spann | nej |
| Gaveltjocklek | 1,5 mm |

### Belastning

| | |
|---|---|
| tillämpliga stödavstånd min. | 1,5 m |
| tillämpliga stödavstånd max. | 4 m |
| Konsolavstånd 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Konsolavstånd 2,0 m | 2 kN/m |
| Konsolavstånd 2,5 m | 1,3 kN/m |
| Konsolavstånd 3,0 m | 1 kN/m |
| Konsolavstånd 3,5 m | 0,78 kN/m |
| Konsolavstånd 4,0 m | 0,4 kN/m |




**Belastningsdiagram kabelstege typ LCIS 60**

1. Tillåten belastning i kN/m
2. Stödbredd i m
3. Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
4. Belastningskurva vid testning

— Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm

— Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd